



РУКОВОДСТВО

по эксплуатации

Топливораздаточная колонка
для сжиженного газа

ADAST POPULAR LPG
ADAST MINOR LPG
V-line 899x.xxx/LPG



CE 1383
1026

Adast Systems, a.s., Mírová 2, 679 04 Adamov, Czech Republic
T +420 516 519 201, F +420 516 519 243, sales@adastsystems.cz
www.adastsystems.cz

OÚ/005/2005/RUS
IV/2011

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	I
1. ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	1
2. ПРИМЕНЕНИЕ	2
3. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА	2
3.1. Безопасность конструкции оборудования гарантируется изготовителем	2
3.2. Эксплуатационная безопасность.....	2
3.3. Экологическая безопасность	3
3.4. Гигиена	3
3.5. Инструкции первой помощи	3
4. ОПИСАНИЕ	4
4.1. Исполнение ТРК	4
4.2. Скелет	5
4.3. Гидравлическая система раздаточной колонки LPG	6
4.4. Электроника	7
4.5. Коммуникация с управляющей системой	9
4.6. Сигнализация состояния ТРК (SO).....	9
4.7. Исполнение с отоплением коробки электроники	9
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	9
6. МАРКИРОВКА	10
7. ЗАПРАВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА.....	11
8. ВЫДАЧА С ПОМОЩЬЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫБОРА	12
8.1. Описание функции предварительного выбора.....	12
8.2. Эксплуатация раздаточной колонки с механическим счетчиком с ручным обнулением	12
9. ФУНКЦИИ МЕНЕДЖЕРНОЙ KL-MANINF И СЕРВИСНОЙ KL-SERINF КЛАВИАТУР	13
9.1. Установка единичных цен мануально	13
9.2. Установка единичных цен из управляющей системы в режиме AUTO.....	14
9.3. Изображение электронных тотализеров.....	14
9.4. Процесс изображения веса LPG в напорном резервуаре на дисплее счетчика для ТРК V-line 899x.62x/LPG/K/V С ЭЛЕКТРОННЫМ СЧЕТЧИКОМ Beta Control ADP/T	15
10. УХОД ЗА РАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКОЙ И ЕЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ УЗЛАМИ	15
10.1. Измерительный прибор LPG.....	16
10.2. Дифференциальный клапан.....	16
10.3. Сепаратор	16
10.4. Электромагнитный двухступенчатый клапан	16
10.5. Предохранительная муфта.....	17
10.6. Разрывная муфта.....	17
10.7. Смотровой индикатор LPG	17
10.8. Раздаточный шланг	17
10.9. Раздаточный пистолет (LPG)	18
10.10.Демонтаж покрытий ТРК	18
10.11.Инструкция по уходу за кузовными деталями топливораздаточных колонок	19
10.12.Электронный счетчик.....	19
11. РАЗБОРКА И ЛИКВИДАЦИЯ	20
12. ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРВИСНОЙ ОПЕРАЦИИ	20

13. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ПРОВЕРКИ ТРК LPG	20
14. ТРАНСПОРТ	21
15. УСТАНОВКА РАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ.....	21
15.1. Гидравлическая часть.....	21
15.2. Электроустановка.....	22
16. ВВЕДЕНИЕ РАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.....	23
16.1. Введение ТРК и электронного счетчика в рабочее состояние	23
16.2. Введение ТРК и электронного счетчика в выключенное состояние	23
16.3. Новое введение ТРК и электронного счетчика в эксплуатацию после выпадения сети и понижения напряжения	23
17. УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	24
17.1. Упаковка.....	24
17.2. Хранение	24
18. ГАРАНТИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ	24
19. КАТАЛОГИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	25
20. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....	25
21. ДОКУМЕНТАЦИЯ	25
22. ПРИЛОЖЕНИЯ	25

1. ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Руководство по эксплуатации служит потребителю раздаточных колонок для получения информации об их конструкции, способе правильного обслуживания и ухода.

Информации указанные в этой инструкции являются обязательными и изготовитель не гарантирует за повреждения возникшие их невыполнением.

Раздаточная колонка в комплекту автозаправочной станции (АЗС) считается составной частью отведенного газового оборудования, которое подлежит контролюм и ревизиям согласно действующих предписаний, которые введены в правилах эксплуатации автозаправочной станции.

Каждая ТРК является на производственном заводе испытыванной с точки зрения функции, безопасности и метрологии. Составной частью каждой поставки являются Руководство по эксплуатации, ЕС заявление о соответствии и сервисная книга с идентификацией компонентов раздаточной колонки.

Раздаточная колонка была изготовлена с большой точностью тщанием, чтобы долгосрочно обеспечить надежную и опасную эксплуатацию. При ее установке является необходимым соблюдать основные предохранительные правила, которые защищают прежде всего потребителя перед возможными увечьями, но и тоже раздаточную колонку перед повреждением.

ТРК является определенным для установки в наружную среду - класс окружающей среды согласно OIML D11 - C (наружная - стационарная).

ВНИМАНИЕ!

ТРК нельзя устанавливать в опасное взрывчатое пространство зона 0, 1, 2 в смысле определенных зон согласно EN 60079-10!

Ответственные указания для установки и эксплуатации:

- а) Перед манипуляцией с раздаточной колонкой тщательно проработайте Руководство по эксплуатации и дальнейшие материалы от изготовителя, которые создавают принадлежности раздаточной колонки.
- б) Проверите комплектность поставки раздаточной колонки, при несоответствии или повреждении немедленно информируйте поставщика или изготовителя.
- в) Во время до установки на автозаправочной станции обеспечите надлежащее хранение раздаточной колонки в сухих и защищенных помещениях.
- г) Перед установкой раздаточной колонки проверите полноту технологии АЗС согласно действующего проекта, проверите присоединительные размеры основной рамы и трубопроводной системы.
- д) Проведите промывку технологического оборудования (трубопроводной системы) через фильтровальное устройство до тех пор, пока в последнем не будет посторонних включений.
- е) Для обеспечения безопасности эксплуатации при установке раздаточной колонки необходимо повернуть ее присоединением шланга в направлении выезда из автозаправочной станции.
- ж) Раздаточную колонку необходимо присоединить на обратный трубопровод диаметром 16 мм (1/2").
- з) Подключить раздаточную колонку к электрической сети и провести ревизию элементов электросхемы.
- и) Провести напорное испытание раздаточной колонки включая трубопроводных распределений давлением 2,5 МПа и ее ревизию.
- й) Ввод раздаточной колонки в эксплуатацию проводится согласно пункту 15 - Установка ТРК.
- к) Предъявить раздаточную колонку для функциональной поверки и удостоверения органам государственной метрологической службы.
- л) При выполнении вышеперечисленных условий и положительных результатах поверки разрешается эксплуатация раздаточной колонки.
- м) Сервисное обслуживание могут проводить только специально обученные работники сервисной фирмы.

РУКОВОДСТВО ХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

2. ПРИМЕНЕНИЕ

Раздаточные колонки типового ряда V-line 899x.xxx/LPG применяются к заправке автомобилей пропан-бутаном - LPG. Позволяют одностороннюю или двустороннюю или одновременную выдачу.

Раздаточные колонки V-line 899x.xxx/LPG в напорном исполнении, где главным источником протока является внешний насос находящийся вне раздаточной колонки или погружной насос находящийся в резервуаре АЗС.

Выдачу топлива LPG имеет право проводить только обслуживающий персонал автозаправочной станции (это значит, что на АЗС существует режим обязательного обслуживания).

Раздаточные колонки могут быть установлены на дорожных автозаправочных станциях, в автопарках и транспортных предприятиях. Раздаточные колонки подготовлены для присоединения к управляющим кассовым системам АЗС и можно их эксплуатировать в автоматическом режиме или в управляемом (ручном) режиме.

Для безопасности и экологической эксплуатации автозаправочной станции в ТРК и в колпаке насосного агрегата могут быть установлены датчики утечки газа, которые соединены с пультом управления установленным в помещении автозаправочной станции.

Руководство по эксплуатации служит потребителю раздаточных колонок для получения информации об их конструкции, способе правильного обслуживания и ухода.

3. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

При качании сжиженного газа (LPG) запрещено в радиусе 10 м курить и обращаться с открытым огнем. Это предупреждение должно быть помещено на свободном и безопасном видном месте.

У ТРК должен быть установлен плакат с категорическим предупреждением о необходимости выключения двигателя и максимальной степени заправки до 80 %. Транспортное средство должно быть зафиксировано в положении не позволяющем самопроизвольное приведение в движение.

3.1. Безопасность конструкции оборудования гарантируется изготавителем

Конструкция ТРК выполняет требования EN 14678-1+A1 и является одобренной для эксплуатации в среде определенной символами  II 2G IIA T3.

С точки зрения безопасности эксплуатации в среде с взрывоопасностью было у раздаточной колонки проведено ЕС испытание типа (сертификация) согласно приложению III. Директивы 94/9/EC - ATEX, официально определенным органом номер 1026: AO 210 ФТЗУ, Острава Радванице, ул. Пикартска 7, 716 07 Острава Радванице.

С точки зрения метрологии было у топливораздаточной колонки проведено ЕС испытание типа (сертификация) согласно приложению В Директивы 2004/22/EC - MID официально определенным органом номер но. 1383 - ČMI, Okružní 31, 638 00 Brno.

3.2. Эксплуатационная безопасность

За эксплуатацию автозаправочной станции отвечает эксплуатационник, который должен поручать обслуживание оборудования только специально обученным работникам с соответствующим полномочием. Обязанностью обслуживающего персонала является при соблюдении всех предохранительных предписаний квалифицировано заполнять напорные баки LPG заправляемых автомобилей, периодическая (в равномерных интервалах) проверка состояния ТРК, резервуара, хода оборудования, напора газа и ведение предписанных записей эксплуатационной в журнале.

Обязанности обслуживающего персонала:

- Содержать обслуживаемое устройство в надлежащем и безопасном состоянии.
- Соблюдать правила эксплуатации и инструкции по обслуживанию газового устройства.

- Немедленно сообщать эксплуатационнику о каждом повреждении, дефекте или необыкновенном явлении при эксплуатации газового устройства и при появлении опасности промедления вывести устройство из эксплуатации.
- Постоянно удерживать порядок и чистоту газового устройства и внимательно следить, чтобы у устройства не находились посторонние лица.
- Немедленно сообщать эксплуатационнику обстоятельства, которые обслуживающему персоналу затрудняют обслуживание устройства (при неожиданном плохом самочувствии).
- Записывать в эксплуатационный журнал данные о начале и окончании смены, проверках проведенных обслуживающим персоналом и работах по уходу, ремонтах, проверках иревизиях.
- Обслуживающему персоналу раздаточной колонки и резервуара (емкости) не позволяет проводить ремонт устройства и изменять установку предохранительных арматур (элементов).

Особенным случаем является проведение сервисных операций. Сервисный работник не может при ремонтах и дальнейших действиях нарушить безопасность эксплуатации. Должен обратить внимание на повышенную безопасность при устранении покрытий ТРК, чтобы не прийтись увечью его или заказчика.

При манипуляции с электрическими компонентами должен обеспечить безопасное отсоединение подвода электрического тока. При замене деталей могут использоваться только одобренные компоненты.

Все детали подвергающиеся одобрению должны быть всегда подготовлены в состояние, которое предписывает техническая документация (плотность, заземление, электростатически проводящие раздаточные шланги, раздаточные пистолеты и т.п.)

3.3. Экологическая безопасность

В пространство раздаточной колонки, где находится насосный агрегат, могут быть установлены датчики детектора утечки газа (не входят в стандартный комплект поставки ТРК), которые подключаются к пульту управления.

В случае утечки газа (низкая концентрация) пульт управления автоматически сигнализирует об этом, в случае угрозы (высшая концентрация) немедленно отключает целую систему из эксплуатации.

В случае незначительной утечки газа обслуживающий персонал автозаправочной станции должен проверить систему и если не обнаружит дефекта, проветривает зону от газа и включит систему опять в эксплуатацию (незначительное наличие - при присоединении и отсоединении шланга, влияние выхлопных газов). В случае высшей концентрации уходящего газа пульт управления разъединит электрическую систему из эксплуатации. Обслуживающий персонал автозаправочной станции отключает станцию и сообщает о дефекте квалифицированной фирме, которая обеспечит проведение ремонта.

3.4. Гигиена

Раздаточные колонки являются с точки зрения гигиены невредными для обслуживающего персонала и эксплуатационника. При проведении текущего ухода и при закачке сжиженных газов (LPG) необходимо защищать руки перчатками.

3.5. Инструкции первой помощи

- При качании осторечься вдохнутия паров пропан-бутана, грозит опасность удушения. Раненного человека является необходимым вынести из опасного пространства на свежий воздух. Внимание на особенную безопасность, помните опасность пожара и взрыва. Раненного человека уложите, отпустите его одежду и оставьте в покое (**нельзя говорить ни ходить**). Позвите врача или раненного перевозите в больницу. При одышке или остановлении дыхания подавайте кислород или проведите искусственное дыхание.
- В случае вникнутия пропан-бутана в глаза является необходимым наливать на глаза воду, раскрыть веки и глаза промыть большим количеством проточной воды (15 минут) и затем обратиться за медицинской помощью - грозит повреждение роговой оболочки.

- При контакте пропан-бутана с эпидермисом ополоснуть место большим количеством воды, снять одежду и ботинки, которые пришли в контакт с пропан-бутаном (внимание на опасность пожара и взрыва), пораженные части эпидермиса ополаскивать текущей водой (15 минут). Обмороженные части тела не тереть, но прикрыть стерильной повязкой!
- При обжегу охлаждать рану проточной холодной водой (15 минут). Рану не смазывать в никаком случае, потом быстро посетить врача. Как временную бандаж прилагать только марлевый бинт. При больших ожогах дать раненого в чистую простыню - не снимать одежду! Если воспламениться одежда, не утекать (огонь раздувается), погасить водой, потушить огонь одеялом, валяться по земле. Если попадет кто-нибудь в огонь, немедленно залечь. Пламя и газ, которые попадают в лицо могут сделать опасные ожоги дыхательных органов.

4. ОПИСАНИЕ

4.1. Исполнение ТРК

Тип V-line	Количество гидравлик	Количество мест выдачи	Обозначение
8991.xxx/LPG	1	1	„MONO“
8992.xxx/LPG	2	4	„QUATTRO“
8993.xxx/LPG	1	2	„DUO“
8994.xxx/LPG	2	2	„DUPLEX“
8995.xxx/LPG	1	2	„DUO“


Основная характеристика

Раздаточные колонки типового ряда V-line 899x.6x2/LPG конструктивно решены как кубиковая конструкция. Двупространственный кузов спроектирован в двух профильных модификациях - с одним столбом для одного продукта - исполнение **MONO**, **DUO** или с двумя столбами для два продукта - исполнение **DUPLEX**.

Специальная модификация V-line 899x.6x3/LPG с двупространственным кузовом без столба оборудована эл. Счетчиком и V-line 899x.6x4LPG с однопространственным кузовом, оборудована измерителем с механическим счетчиком, поставляется только в одношланговом исполнении **MONO**.

Конструкции раздаточных колонок типового ряда V-line 899x.6x2/LPG, V-line 899x.6x3/LPG, V-line 899x.6x4/LPG состоит из следующих основных модулей и компонентов:

Номер позиции	Основные компоненты ТРК LPG
1	Скелет ТРК LPG
2	Гидравлический агрегат LPG
3	Электрическое оборудование ТРК LPG
4	Раздаточный шланг LPG ADAST, ELAFLEX, SEMPERIT
5	Раздаточный пистолет LPG OPW-BREVETTI NETTUNO, HEFA, STÄUBLI, ELAFLEX, LPG GROUP
6	Предохранительная муфта ADAST или разрывная муфта , ELAFLEX, OPW, LPG GROUP
7	Промежуточная деталь
8	Промежуточная деталь



4.2. Скелет

Скелет - самонесущая конструкция состоит из частей с высокой коррозионной стойкостью.

Фундамент ТРК изготовлен из листовой стали и горячо цинкованный. Внутренние части скелета изготовлены из оцинкованной листовой стали. Части кузова исключая двери гидравлического модуля и коробки электронного счетчика стандартно изготовлены из нержавеющей стали.

Двери гидравлического модуля и коробка электронного счетчика снабжены высокостойкой лакировкой акрилуретановой эмалей. Цветное исполнение дверей включая символа можно провести согласно требованию заказчика.

Обе двери запираемые, после отомкнутия и наклона и отсоединения заземляющих кабелей возможно их снять, тем станется доступной гидравлическая часть. При обратном монтаже дверей опять присоедините заземляющие кабели. Электрическая распределительная коробка встроена в несущем столбе и она является доступной после демонтажа бокового покрытия столба.

На столб шлангового модуля привинчен шкаф с электронным счетчиком или электроникой ADAMAT.

Помещение шкафа счетчика закрыто запираемыми покрытиями. Покрытия оснащены стеклом.

Изнутри шкафа на покрытиях присоединены циферблаты с встроенным великолепственным дисплеем выданного объема, общей цены и цены за единицу объема, эвентуально в циферблате могут быть встроены суммарные электромеханические счетчики без зануления (тотализеры). Набор этих компонентов составляет все требуемые информации для заказчика.


Покрытия шкафа подвешены на подвесках и после отомкнутия замков позволяют опрокинуть покрытий в направлении вверх, тем обеспечится легкий доступ в помещение шкафа. На покрытии шкафа помещена (по желанию) клавиатура локального предварительного выбора для потребителей - для каждого места выдачи самостоятельная клавиатура.

Раздаточный пистолет помещен в покрытии (колпаке) пистолета, которое закреплено в "v" углублении на боковой стенке ТРК. Во время „ВЫКЛЮЧЕНО“ можно раздаточные пистолеты в покрытиях с помощью замков запирать.

4.3. Гидравлическая система раздаточной колонки LPG

Гидравлическая система раздаточных колонок типового ряда V-line 899x.6x2/LPG, V-line 899x.6x3/LPG, V-line 899x.6x4/LPG состоит из следующих основных компонентов:

Номер позиции	Компоненты гидравлической системы ТРК LPG
1	Сепаратор ADAST N 821.20/1, N 821.20/1/ATC
2	Измерительный прибор LPG - поршневой расходомер с интегрированным магнитным датчиком импульсов ADAST M 406.xxP, M 406.xxP/1, M 406.xxEP, M 406.xxEP/1
3	Магнитный датчик импульсов ELTOMATIC ME 01-05 или ME 01-05-05 или METRA MTX 075
4	Дифференциальный клапан ADAST V 860.20/LPG
5	Электромагнитный клапан
6	Смотровой индикатор LPG - ADAST
7	Датчик температуры LPG Pt 100 - ZPA
8	Манометр 0/25 бар
9	Метрологическое отверстие с шаровым краном G 1/2"



В нижней части раздаточного модуля помещен шаровой кран (в подводящем трубопроводе LPG) и сепаратор с фильтром (поз. 1), который создавает один конструкционный узел с обратным клапаном жидкой фазы, предохранительным клапаном и аварийным клапаном газовой фазы. У ТРК оснащенных температурной коррекцией выданного множества топлива в зависимости от его мгновенной температуры (ATC) в сепараторе введен снизу реостатный датчик температуры LPG (поз. 7).

Составной частью обратного трубопровода сепаратора является метрологическое ответвление с шаровым краном G 1/2“, которое определено для метрологического удостоверения ТРК и сервисных назначений.

На выход сепаратора присоединен посредством соединяющей трубы измерительный прибор LPG - поршневой расходомер (поз. 2) оснащенный магнитным преобразователем (датчиком импульсов) (поз. 3), которые передаются в счетчик. Расходомер (поз. 2) оснащен дифференциальным клапаном (поз. 4), который содержит топливо в измерителе в жидким состоянии. Выход из дифференциального клапана соединен через электромагнитный клапан (поз. 5) с смотровым индикатором (поз. 6), в который присоединен раздаточный шланг оконченный раздаточным пистолетом (краном).

Раздаточный шланг присоединен через предохранительную муфту, эвентуально разрывную муфту.

Качанный LPG поставляется насосом встроенным в пространстве складировочного резервуара.

Сначала течет шаровым краном через фильтр в сепаратор. Если жидкость содержит газообразные компоненты, эти сепарируются и возвращаются через сопло в верхней части сепаратора обратным трубопроводом, который должен быть (если раздаточная колонка в эксплуатации) открыт, в часть складировочного резервуара содержащего газовую fazу. Коэффициент яркости обратного трубопровода должен быть минимально DN 16 мм (1/2“). На обратный трубопровод присоединено тоже пространство газовой фазы дифференциального клапана.

При требовании может быть раздаточная колонка на оснащена двухступенчатым электромагнитным клапаном (поз. 5) закрывающим проток LPG при выдаче с помощью предварительного выбора.

Измерительный прибор LPG - четырехпоршневой проточный измеритель как альтернативный вариант может поставляться с интегрированным преобразователем Eltomatic ME 01-05 или ME 01-05-05 - тип измерителей M 406.25P, M 406.25EP или с интегрированным преобразователем METRA MTX 075 - тип измерителей M 406.25P/1, M 406.25EP/1. Измеритель с маркировкой EP - электронная калибрация, с маркировкой P - механическая калибрация. Схема подключения магнитных преобразователей к электронному счетчику см. Приложение 16,17.

При обычной эксплуатации находится LPG в гидравлической системе ТРК всегда в жидкой фазе.

4.4. Электроника

Раздаточная колонка V-line 899x.xxx/LPG стандартно изготавливается с электронным счетчиком Beta Control тип ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L.

Как вариант может быть оборудована счетчиком Unidataz тип CDC или НПФ ХАКО тип ТОЦ - 2М.

Стандартные параметры электронных счетчиков см. абзац 5.Технические данные.

Настройка рабочих параметров электронной системы топливораздаточной колонки производится согласно «Руководству по эксплуатации и обслуживанию электронных счетчиков» выдаваемых производителями электронных счетчиков: Beta Control тип ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L, Unidataz тип CDC а НПФ ХАКО тип ТОЦ - 2М.

Электронный счетчик Beta Control ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L

Модерная конструкция имеет центральную процессорную плиту установленную производительным микропроцессором. С помощью больше чем 70-ти параметров устанавливается конфигурация счетчика и способы его деятельности. Счетчик оснащен автодиагностикой. Выходы счетчика управляют двигателями, вентилями, сигнализационными контурами и выходом управления электроники для отсасывания паров. Электронный счетчик разрабатывает импульсы от датчика и переводит их на дисплей, где изображено отображенное множество, его цена и цена за единицу

объема. Привыпадении питания или понижении напряжения оставает показание на дисплеях минимально по время 30 минут.

Счетчики ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L стандартно оснащены системой электронной калибровки измерителей (Electronic Calibration of Meters - EC) и по требованию тоже системой ATC автоматической компенсацией температуры (Automatic Temperature Compensation)

Электронная калибровка измерителей (EC) позволяет корректировать измеряемый объем согласно установленной погрешности в диапазоне с -5,00 % по +5,00 % определенной ошибки измерительного прибора с шагом по 0,05 %.

Автоматическая компенсация температуры (ATC) служит к коррекции температурной растяжимости качанного топлива на основе его измеряемой температуры во время качания. Для измерения температуры использован одобренный измерительный прибор - датчик температуры PT 100, который встроен у ТРК V-line 899x.xxx/LPG в сепаратор N 821.20/1/ATC.

Таблички калибровки для ATC для указанных топлив интегрированы по требованиям в SW электронного счетчика. Установление калибровки EC или ATC проводится посредством сервисной клавиатуры KL-SERINF и установлением отвечающих переключателей калибровки DIP на электронном счетчике согласно распоряжениям данных в руководстве электронных счетчиков ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L.

Калибровку может проводить только уполномоченное лицо. После установки калибровки DIP переключатели калибровки должны быть обеспечены пломбой.

Дисплеи: LCD с просвечиванием - BACK LIGHT

Дисплеи типа LCD с просвечиванием - BACK LIGHT DISPLAY (BLD) используются прежде всего из-за их хорошей разборчивости. Пора изображения данных на дисплее при выпадении питающего напряжения является 30 минут. Десятичный знак изображается на дисплее автоматически согласно установки параметров.

Освещение

У ТРК использовано просвечивание с помощью LED-диод.

Включение и выключение освещения проводится одновременно автоматически при включении электроники.

Суммарный счетчик (тотализер) - незануляемый электронный счетчик выданного множества и цены - 11 мест, или незануляемый электромеханический счетчик выданного множества - 7 мест.

Электронный счетчик ряда ADP1/T, ADP 2/T, ADP1/L работает с 2 канальным импульсером 2x 100 импульсов на 1 дм3. HW и SW счетчика ряда ADP1, 2/T, ADP1/L позволяют обеспечение высокой точности измерения и использования электронной калибровки при использовании 2канального импульсера.

Локальный электронный предварительный выбор в исполнении IP67 является интегрированным в шкаф счетчика. Предварительный выбор позволяет заказчикам выбор точного объема или выдачу за определенную финансовую сумму. Двухступенчатые или пропорциональные электромагнитные вентили обеспечивают закрывание протока и точную выдачу на предварительную величину и плавное набегание выдачи.

Раздаточные колонки могут быть оснащены оборудованием ADAMAT. Это оборудование представляет выдачу и платеж топлива посредством бесконтактных, магнитных и чиповых карт включая печатание документа. Это оборудование одновременно перенимает все функции электронного счетчика раздаточной колонки для открытой и общественной выдачи. Для общественной выдачи возможно электронику раздаточного автомата дополнить электронным счетчиком ADP1/T, ADP 2/T, ADP1/L.

Раздаточная колонка присоединяется коммуникационной линией к управляющей системе, с помощью которой управляет эксплуатацией целой автозаправочной станции (освобождение ТРК, предыскание множества, изменение единичной цены, автодиагностика и т. д.).

Схемы присоединения отдельных типов ТРК к распределителю АЗС находятся в приложениях.

4.5. Коммуникация с управляющей системой

Раздаточные колонки оснащены электронными счетчиками BetaControl ADP1/T, ADP 2/T, ADP1/L, которые способны коммуницировать с управляющими системами различных производителей.

Для соединения электронных счетчиков с выше стоящей управляющей системой использован коммуникационный серийный интерфейс RS 485 (ISO 8482) - коммуникационный протокол EASYCALL или коммуникационный стандарт IFSF (International Forecourt Standards Forum). Коммуникационный слой согласно стандарту IFSF может быть или LON с физическим интерфейсом FTT-10 (Free Topology Tranceiver) или TCP/IP - Ethernet. Коммуникация с различными коммуникационными системами должна быть вперед консультирована с изготавителем ТРК.

ТРК присоединенные к управляющей системе возможно эксплуатировать и в режиме с предварительным выбором множества или финансовой суммы из управляющей системы (ТРК должны быть оснащены двухступенчатыми или пропорциональными электромагнитными клапанами).

4.6. Сигнализация состояния ТРК (SO)

По специальному требованию заказчика может быть ТРК дополнена красным сигнальным светом, который информирует заказчика и обслуживающий персонал о современном состоянии ТРК - колонка блокирована или освобождена для качания LPG.

4.7. Исполнение с отоплением коробки электроники

По специальному желанию заказчика возможно поставить раздаточную колонку в производении с отоплением коробки электроники с помощью нагревателя - 250 ВА. Для питания нагревателя используется самостоятельный кабель - см. Приложение № 15.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

5.1. Основные параметры					
Электронный счетчик			ADP1/T, ADP 2/T, ADP1/L		
Дисплей			LCD просвечиванный - BACK LIGHT DISPLAY (BLD)		
Напряжение питания электронного блока	U _{пит}	P _{пит}	1/N/PE AC 220 В ±15 %, 50 Гц	Мощность потребления 85 ВА	
Отображение объема выданной дозы			6 (мест) разрядов с установлением позиции требуемого разряда		
Отображение стоимости			6 (мест) разрядов с установлением позиции требуемого разряда		
Отображение цены единицы объема			4 (места) разряда с установлением позиции требуемого разряда		
Указатель суммарного учета			Электромеханический - 7 (мест) разрядов электронный - 11 (мест) разрядов		
Напряжение питания отопления коробки электроники	U _{пит}	P _{пит}	1/N/PE AC 220 В ±15%, 50 Гц	Мощность потребления 250 ВА	
Количество импульсов в 1 дм ³			100		
Дискретность отсчета и выдачи электрических сигналов			0,01 дм ³		
Допустимое отклонение сниманной дозы выдачи			±1 импульс, т. е. 0,01 дм ³		
Максимальный расход Q _{max}			40 дм ³ .мин ⁻¹		
Минимальный расход Q _{min}			5 дм ³ .мин ⁻¹		
Минимальная доза выдачи V _{min}			5 дм ³		
Относительная погрешность измерения			±1,0 %		
Максимальное эксплуатационное давление			1,8 МПа		

Π_{\max}	
Минимальное эксплуатационное давление Π_{\min}	0,7 МПа
Рабочая температура окружающей среды	с -40 до +55 °C
Температура топлива	с -20 °C до +50 °C
Тонкость фильтрования	20 мкм
Досягаемость шланга - раздаточного рукава	4 - 7 м
Максимальный уровень шума	<60 дБ
Подключение подводящего трубопровода - жидккая фаза	Внутренний винт ISO 228 - G ¾"
Подключение обратного трубопровода - газовая фаза	Внутренний винт ISO 228 - G ½"
Коммуникационный интерфейс	RS 485; IFSF - LON, TCP/IP (Ethernet)
Среднее оперативное время восстановления работоспособности - (оперативное ремонта)	too = 25 мин
Средний срок эксплуатации	$t_z = 7$ лет

5.2. Технические параметры TPK LPG MONO	V-line 8991.6xx/LPG V-line 8991.6x3/LPG V-line 8991.614/LPG
Максимальный расход Q_{\max}	40 дм ³ .мин ⁻¹
Минимальный расход Q_{\min}	5 дм ³ .мин ⁻¹
Минимальная доза выдачи V_{\min}	5 дм ³

5.3. Технические параметры TPK LPG DUO и QUATTRO	V-line 8992.6x2/LPG V-line 8993.6x2/LPG V-line 8995.6x2/LPG
Максимальный расход Q_{\max}	40 дм ³ .мин ⁻¹
Минимальный расход Q_{\min}	5 дм ³ .мин ⁻¹
Максимальный расход Q при выдаче из одного пистолета	40 дм ³ .мин ⁻¹
Максимальный расход Q при выдаче из двух пистолетов одновременно	2 x 30 дм ³ .мин ⁻¹
Минимальная доза выдачи V_{\min}	5 дм ³

5.4. Технические параметры TPK LPG DUPLEX	V-line 8994.6x2/LPG
Максимальный расход Q_{\max}	40 дм ³ .мин ⁻¹
Минимальный расход Q_{\min}	5 дм ³ .мин ⁻¹
Максимальный расход Q при выдаче из двух пистолетов одновременно	2 x 40 дм ³ .мин ⁻¹
Минимальная доза выдачи V_{\min}	5 дм ³

6. МАРКИРОВКА

Каждая изготовленная и отправляемая газораздаточная колонка снабжена на заметном участке корпуса щитком с указанием следующих основных данных:

1.	Название, знак и местопребывание изготовителя	Adast Systems, a.s., Mírová 2, CZ - 679 04 Adamov
2.	Данные по спецификации применения ТРК	Раздаточная колонка сжиженного газа
3.	Тип	См. приложение Но. 23 и 24
4.	Заводской но./ год изготов.	Согласно учету изготовителя ТРК

5.	Минимальная доза выдачи [] - V_{min}	Наименьший замер в гарантируемой точности измерения
6.	Максимальный расход Q_{max} [дм ³ .мин ⁻¹]	Максимальный расход, для которого раздаточная колонка сертифицирована
7.	Минимальный расход Q_{min} [дм ³ .мин ⁻¹]	Минимальный расход, для которого раздаточная колонка сертифицирована
8.	Циклический объем [] - V_c	Объем измерителя на 1 цикл (на 1 оборот выходного вала расходомера)
9.	Максимальное рабочее давление p_{max} [МПа]	Максимальное давление, установленное для эксплуатации ТРК
10.	Но. госреестра	Номер госреестра, изданного лабораторией метрологической службы
12.	Пределы допуск. погрешности ±1 %	При температурах 20 °C
13.	Диапазон рабочих температур	°C
14.	Электрические параметры	Величины питания электроники, отопления и электродвигателей

7. ЗАПРАВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Управление ТРК отвечает высоким требованиям простоты и комфорта и является производным от нажатия кнопки или включения переключателя двигателя насоса LPG.

Обслуживающий персонал ТРК регулирует движение транспортных средств к месту осуществления заправки сжиженного газа так, чтобы заправочный шланг и пистолет могли быть свободно присоединены к заправочному наконечнику транспортного средства.

У подготовленного к заправке транспортного средства обслуживающий персонал проверяет наличие гомологационного знака на заправочном баке и выключен-ли двигатель и все электрическое оборудование автомобиля. Далее проверяет соединение горловины заправляемого бака, которое должно быть выведено к поверхности транспортного средства и тип заправочного наконечника на автомобиле и принимает решение о прямом соединении раздаточного пистолета (крана) к горловине или об использовании промежуточной детали для отдельных типов оборудования применяемого в транспортном средстве. Перед заправкой тщательно проверить состояние заправочной горловины, которая может быть причиной утечки газа. Обнаружением проверить, нет-ли утечки газа из системы заправляемого транспортного средства. При обнаружении влияющих недостатков на безопасность отпуска топлива, заправка бака транспортного средства не проводится и обслуживающий персонал заказчику рекомендует устранение недостатков в специальной мастерской.

После присоединения раздаточного пистолета (крана) к заправочному наконечнику транспортного средства обслуживающий персонал проверит тщательность соединения и нажатием кнопки на ТРК (переключением выключателя в положение включено) во первых автоматически зануляется счетчик и затем включится электродвигатель насоса. Выдачу возможно в любое время окончить освобождением кнопки (переключением выключателя в положение выключено).

После окончания выдачи, освобождении кнопки (переключением выключателя в положение выключено) отсоединится раздаточный пистолет от бака транспортного средства и подвесится.

При заправке полного бака, что бывает часто, автоматическая предохранительная регулировка, обеспечивающая заполнение бака максимально на 80 % отключает привод насоса механическим ограничителем независимо от ручного управления кнопкой.

ВНИМАНИЕ!

В случае утечки газа или появления другой опасности обслуживающий персонал должен остановить заправку!

8. ВЫДАЧА С ПОМОЩЬЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫБОРА

Этот отпуск топлива является возможным только у раздаточных колонок оснащенных локальным предварительным выбором - электронный счетчик Beta Control ADP1/T, ADP 2/T, ADP1/L.



8.1. Описание функции предварительного выбора

Выбор требуемой величины отбора проводится при положении переключателя для спуска двигателя насоса **ВЫКЛЮЧЕНО (O)** !

1. Присоединить раздаточный пистолет к заправочному наконечнику транспортного средства.
2. а) Сделать предыскание требуемого отбора согласно цене кнопками обозначенными 50 (Рб) и 100 (Рб) в произвольной последовательности по высоту денежной суммы. Предысканную выдачу изображает дисплей цены. В случае ошибочного выбора надо аннулировать кнопкой "RESET".
2. б) Предыскать требуемый отбор согласно объему кнопками обозначенными 5 л и 10 л в произвольной последовательности по высоту требуемого объема. Предысканную выдачу изображает дисплей объема. В случае ошибочного выбора надо аннулировать кнопкой "RESET".
3. Нажатием или переключением управляющего выключателя доходит к занулению дисплея, спускается насос LPG и можно проводить выдачу по высоту предысканного объема или цены, когда выдача автоматически окончена.

После окончания выдачи LPG освобождением кнопки, эвентуально переключением выключателя в положение **ВыКЛЮЧЕНО (O)**, отсоединить раздаточный пистолет из горла бака транспортного средства и подвесить его в крышку.

Неотображенное предварительное множество зануляется после 20 секунд.

8.2. Эксплуатация раздаточной колонки с механическим счетчиком с ручным обнулением

Прежде всего аннулировать счетчик подтяниением и поворачиванием вала счетчика с помощью ручной пластовой поворотной кнопки. После обнуления вал возвращается в исходное положение. Дальнейший порядок соответствует пункту 8. После окончания выдачи останет на счетчике величина выданного множества топлива до следующего обнуления счетчика.

9. ФУНКЦИИ МЕНЕДЖЕРНОЙ KL-MANINF И СЕРВИСНОЙ KL-SERINF КЛАВИАТУР

Менеджерная KL-MANINF и сервисная KL-SERINF клавиатуры поставляются в исполнении с инфракрасной беспроволочной передачей IR - электронный счетчик Beta Control ADP1/T, ADP 2/T, ADP1/L.

IR менеджерная клавиатура KL-MANINF

Позволяет установку единичных цен и изображения состояния электронных тотализеров
Менеджерная клавиатура оснащена 4 кнопками обозначенными „0“, „+“, „-“ и „R“

- Кнопка „0“ служит для перехода в „установку единичных цен для MAN“ и для окончания какой-то функции осуществленной с помощью менеджерной клавиатуры.
- Кнопки „+“ и „-“ используются для собственной установки величин единичных цен или для перехода в режим „изображение электронных тотализеров“.
- Кнопка „R“ служит для контроля функции отсасывания паров.

IR сервисная KL-SERINF

Позволяет установку параметров счетчика и задавание величин электронной калибровки расходомеров и АТС, изображение состояния электронных тотализеров, установку единичных цен и обратного отсасывания паров.

Сервисная клавиатура оснащена 4 кнопками - 3 стандартные „0“, „+“, „-“ и еще „S“, которая определена для перехода в режим „установка параметров/калибровка“.

Когда не применяется кнопка „S“, можно сервисную клавиатуру использовать для всех функций, для которых служит менеджерная клавиатура и тоже ее управление равное.

Предупреждение!

Нет возможно перейти до установки единичных цен в режиме MAN, пока уже был от последнего включения счетчика хоть один раз отцеплен раздаточный пистолет. До установки не возможно перейти ни в случае, когда был пистолет опять подвешен без качания топлива или предыдущая трансакция не была освобождена с помощью ввода RLS.

9.1. Установка единичных цен мануально

Необходимые условия для перехода в установку единичных цен:

- эксплуатационный режим MAN
- от последнего включения счетчика не был отцеплен пистолет
- оконченные трансакции должны быть подтверждены (освобождение посредством вводов RLS).

В режиме MAN единичные цены продуктов устанавливаются с помощью менеджерной KL-MANINF или сервисной KL-SERINF клавиатур.

1. Потребитель перейдет в режим установки единичных цен нажатием кнопки „0“.
2. В режиме установки единичных цен
 - на 1. строке дисплеев (т.з. на строке общей стоимости) изобразится номер стороны, для которой устанавливается единичная цена („1“... сторона А, „2“сторона Б),
 - на 2. строке дисплеев (т.з. на строке общего объема) изобразится номер пистолета, для которого устанавливается единичная цена
 - на 3. строке дисплеев (т.з. на строке единичной цены) размигается цифра, величину которой потребитель устанавливает
3. Потребитель
 - нажатием кнопки "+" повышает выбранную цифру (мигающая). Поддержкой кнопки "+" изменяется цифра в восходящем порядке с 0 по 9, потом следует опять 0 - функция „autorepeat“ (самоповторятельная логика)
 - сжатием кнопки „-“ переместится устанавливание цифр на высший разряд
 - из самого высшего ряда единичной цены продукта с помощью кнопки „-“ переместится на самый низший разряд единичной цены продукта дальнейшего пистолета
4. Этим образом можно установить постепенно цены для всех пистолетов на стороне А, после того на стороне Б (если существует и цена ее продуктов отличается)

5. Устанавливание величин единичной цены можно когда угодно окончить сжатием кнопки с символом „0“.
6. Таким образом установленные единичные цены зачислится в внутреннюю память и счетчик вернется в режим MAN.

9.2. Установка единичных цен из управляемой системы в режиме AUTO

В режиме AUTO единичные цены устанавливаются из управляемой системы для каждой трансакции независимо от единичных цен, которые установлены для режима MAN.

Единичные цены для режима AUTO устанавливаются динамично для каждого места выдачи приказанием „разрешение качать“ высланным из консоли АЗС или приказанием „установка цен“. Эти все приказания входят в состав спецификации коммуникационного протокола EASYCALL.

9.3. Изображение электронных тотализеров

Счетчик Beta Control ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L является оснащенным незанулительными электронными суммарными счетчиками (тотализерами) объема и стоимости для отдельных раздаточных пистолетов.

Тотализеры можно изобразить на дисплеях стороны с помощью менеджерной клавиатуры KL-MANINF. Изображение тотализера можно переключить отцеплением соответствующего раздаточного пистолета.

Сумма объема (или сумма цены) изображаются на дисплеях стороны на связанных строках общей цены и общего объема. Оба дисплея стороны изображают одинаковую сумму.

Как первый символ слева на строке общей цены изобразится:

- „U“ при изображении суммы объема
- „A“ при изображении суммы цены

Второй символ слева на строке общей цены представляет самый высший разряд соответствующей суммы. Шестой символ слева на строке представляет самый низший разряд соответствующей суммы.

На строке единичной цены изображен номер стороны и пистолета сейчас изображаемого тотализера:

- например: 1 - 1...сторона А - пистолет но. 1;
 2 - 1...сторона Б - пистолет но. 1.

Процесс изображения:

1. Обе места выдачи должны быть свободными (на никаком месте выдачи из этих обоих мест не проходит трансакция и законченные трансакции должны быть подтвержденными).
2. Для изображения суммы объема нажмите „+“, для изображения суммы цены нажмите кнопку „-“.
3. После нажатия кнопки „+“ (или „-“) на дисплеях сторон разгорится и погаснут все сегменты (аналогично как в начале трансакции для контроля, если все сегменты правильно изображают) и коротко изобразится общее число выпадений нитания напряжения.
4. После того на дисплеях сторон изобразится „U“ и сумма объема соответствующего пистолета (или „A“ и сумма цены соответствующего пистолета).
5. Повторяющимися нажатиями кнопки „+“ или отцеплением соответствующего пистолета можно переходить на изображение тотализеров объема следующих раздаточных пистолетов (повторяющимися нажатиями кнопки „-“ или отцеплением соответствующего пистолета можно переходить на изображение тотализеров цены следующих раздаточных пистолетов).
6. Нажатием кнопки „0“ можно окончать просмотр электронных тотализеров и в случае активации температурной и электронной калибровки можно перейти в режим изображения их установки.
7. Установка температурной калибровки АТС для соответствующего пистолета приведена текстом AtC. Установка электронной калибровки расходомера соответствующего пистолета приведена текстом ЕС.
8. Нажатием кнопки „0“ можно окончать просмотр и вернуться в обычный режим.

9.4. Процесс изображения веса LPG в напорном резервуаре на дисплее счетчика для ТРК V-line 899x.62x/LPG/K/V С ЭЛЕКТРОННЫМ СЧЕТЧИКОМ Beta Control ADP/T

Счетчик должен быть присоединен к электронной единице весов DELTAGAZ DT02 с помощью коммуникационной линии RS485. Изображение позволено в режимах счетчика AUTO и MAN. В режиме AUTO обслуживающий персонал должен обеспечить переключение коммуникационной линии из электронной управляющей системы АЗС на весы. Изображение измеренных величин позволено посредством KL-MANINF.

Масса LPG в резервуаре изобразится на дисплее перед изображением тотализеров объема и стоимости ТРК LPG.

Процесс изображения:

1. Для изображения актуальной массы LPG в резервуаре нажмите кнопку „+“ или „-“, разгорится и погаснут все сегменты (аналогично как в начале трансакции для контроля, если все сегменты правильно изображают)
2. На строке единичной цены изобразится „UE 1“ („1“ является номером весов).
3. Масса LPG в резервуаре изобразится на строках общей стоимости и объема - в зависимости от общего числа цифр (аналогично как при изображении электронных тотализеров).
4. Нажатием кнопки „0“ можно окончать просмотр актуальной массы LPG в резервуаре и поступите в режим изображения тотализеров, когда коротко изобразится общее число выпадений нитания напряжения и после того изобразится „U“ и сумма объема соответствующего пистолета (или „A“ и сумма цены соответствующего пистолета). Сумма объема или сумма цены изобразится согласно тому, которой кнопкой вы вызвали изображение массы LPG в резервуаре в начале просматривания - „+“ изобразит сумму объема, „-“ изобразит сумму цены.
5. Повторяющимися нажатиями кнопки „+“ или отцеплением соответствующего пистолета можно перейти на изображение тотализеров объема следующих раздаточных пистолетов (повторяющимися нажатиями кнопки „-“ или отцеплением соответствующего пистолета можно перейти на изображение тотализеров цены следующих раздаточных пистолетов).
6. Нажатием кнопки „0“ можно окончать просмотр электронных тотализеров и в случае активации температурной и электронной калибровки можно перейти в режим изображения их установки.
7. Установка температурной калибровки АТС для соответствующего пистолета приведена текстом AtC. Установка электронной калибровки расходомера соответствующего пистолета приведена текстом ЕС.
8. Нажатием кнопки „0“ можно окончать просмотр и вернуться в обычный режим.

10. УХОД ЗА РАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКОЙ И ЕЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ УЗЛАМИ

Эксплуатационник раздаточной колонки обязан осуществлять эксплуатацию этого оборудования безопасно, надежно и экономно. Прежде всего он должен:

- Назначить специалиста ответственного за эксплуатацию и техническое состояние раздаточной колонки и отдельных компонентов.
- Обеспечить проведения проверок, испытаний, ремонта и ухода профессиональным способом
- Обеспечить проведения записей и вести учет документов - см. пункт 3.2.

ВНИМАНИЕ!

Все ремонты функциональных частей может осуществлять только сервисная фирма и ее специально обученные работники с надлежащим правомочием!

Ремонты, замены и демонтажи ниже приведенных компонентов ТРК возможны только после полного вытеснения топлива (пропан-бутана) из гидравлической части (контура) ТРК азотом. Поэтому, что и после выпуска азота из ТРК остаются в ее гидравлической системе остатки азота с минимальным давлением, надо при сервисных операциях поступать очень осторожно. Обозначение пространств находящихся под угрозой расширением давления остаточного азота см. Приложение 8.

10.1. Измерительный прибор LPG

Измерительный прибор LPG состоит из собственного поршневого расходомера с интегрированным датчиком импульсов.

Измерительный прибор настроен у изготовителя.

Ремонты расходомера может проводить только уполномоченный работник, потому что измеритель снабжен официальными удостоверениями (пломбами). После их повреждения необходимо провести повторное испытание измерителя и новое официальное одобрение - пломбирование.

За состоянием измерителя должен постоянно следить квалифицированный специалист для своевременного определения необходимого ремонта при его повреждении (напр. возникавшее наледи около вала измерителя и т.п.). Стабильность установки точности у наложенного измерителя обеспечивается в пределах минимально 1 миллиона dm^3 для измеряемой жидкости без механических примесей. После протечения одного миллиона dm^3 сжиженного газа рекомендуется провести проверку точности измерителя. Измеритель надо периодически контролировать специалистом, который имеет право от метрологической службы. Датчик импульсов не ремонтируется - ремонт проводится заменным способом. При замене является необходимым провести официальное удостоверение (пломбирование).

10.2. Дифференциальный клапан

Обеспечивает жидкое состояние топлива в расходомере. Кроме того глушит резкие удары давления. Несжимаемое сжиженное топливо при давлении, которое превышает величину противодавления газовой фазы 0,1 МПа созданную силой пружины, которая нажимает дифференциальный поршень в седло клапана из стороны газовой фазы, отставит кеглю клапана дифференциального поршня из седла клапана и проток седлом клапана является открытый.

Всякие дефекты дифференциального клапана ремонтирует специалист.

Против необоснованному вмешательству в дифференциальный клапан является его крышка обеспеченной защитной пломбой изготовителя или сервисной организации.

10.3. Сепаратор

Сепаратор преотвращает впуск газовой фазы в расходомер.

Сепаратор с фильтром, обратным клапаном, предохранительным клапаном и аварийным клапанами газовой фазы создают один конструкционный узел.

Фильтр улавливает примеси из качанного топлива.

ВНИМАНИЕ!

При понижении расхода топлива надо фильтр проверить и в случае потребности заменить!

Крышку фильтра сепаратора можно раскрыть только после вытеснения топлива азотом.

Обозначение пространств находящихся под угрозой расширения давления остаточного азота см. Приложение 8.

Аварийный вентиль газовой фазы в верхней части сепаратора (установлен на 1,8 МПа) препятствует превышению максимального эксплуатационного давления перепусканием жидкой фазы обратно в резервуар.

Обратный клапан в нижней части сепаратора после окончания выдачи обеспечит повышение давления в расходомере, и тем в нем сохраняет топливо в жидкому состоянии.

Предохранительный клапан интегрированный в поршень обратного клапана, защищает расходомер от повреждения недопустимым избыточным давлением топлива, доставленным его перегревом в гидравлической системе ТРК. При критическом избыточном давлении предохранительный клапан подключит соединяющую трубку между сепаратором и расходомером с внутренним пространством сепаратора и тем доходит к понижению давления в расходомере.

ВНИМАНИЕ!

Все ремонты дефектов и уход за конструкционным узлом сепаратора и эвентуальную замену фильтра обеспечивает специалист сервисной фирмы.

10.4. Электромагнитный двухступенчатый клапан

Служит к двухступенчатому закрыванию протока при выдаче вперед предысканного множества.

Первая степень закрывает частично проток перед достижением установленной величины на 10 %

величины протока. Вторая степень закрывает проток полностью. Надо следить за функцией двухступенчатого закрывания вентиля и удачный дефект вовремя устраниить.

При обслужном режиме являются закрывающая и дроссельная функции вентиля бракованными. Ремонт проводит специалист. Прикрепляющие винты вентиля систематически проверять и дотянуть, чтобы не прийти к утечке жидкости.

10.5. Предохранительная муфта

Предохранительная муфта разламываясь предотвращает повреждение раздаточного шланга или раздаточной колонки при отъезде транспортного средства без отсоединения раздаточного пистолета (крана) из горловины бака. Муфта оснащена клапанами, которые предотвращают просачивание газов при разломе муфты.

Замену разломанной предохранительной муфты проводит только обученный специалист сервисной фирмы.

Мощность необходимая для разъединения предохранительной муфты является 200 - 500 N - в соответствии со стандартом EN 14678-1+A1.

10.6. Разрывная муфта

Разрывная муфта предотвращает повреждение раздаточного шланга или ТРК при отъезде транспортного средства без отсоединения раздаточного пистолета (крана) из горловины бака. Муфта оснащена клапанами, которые предотвращают просачивание газа при расцеплении обеих основных деталей муфты. Повторное соединение обеих расцепленных деталей разрывной муфты проводит специалист сервисной фирмы.

Разрывная мощность необходимая для разъединения разрывной муфты является 200 - 500 N - в соответствии со стандартом EN 14678-1+A1.

10.7. Смотровой индикатор LPG

Предназначен для визуального наблюдения протока сжиженного газа при выдаче. Смотровой индикатор сконструирован так, что не требует никакого ухода. При механическом повреждении стеклянной части смотрового индикатора его ремонт осуществляется обученным специалистом сервисной фирмы.

Все ремонты функциональных частей может осуществить только сервисная фирма и ее специально обученные работники с надлежащим правомочием!

Ремонты, замены и демонтажи приведенных компонентов ТРК возможны только после отличного вытеснения топлива (пропан-бутана) из гидравлической части (контура) ТРК азотом.

Потому, что и после выпуска азота из ТРК оставают в ее гидравлической системе остатки азота с минимальным давлением, надо при сервисных операциях поступать очень осторожно.

Обозначение пространств находящихся под угрозой расширением давления остаточного азота см. приложение.

10.8. Раздаточный шланг

ВНИМАНИЕ!

У ТРК использован специальный раздаточный шланг, который является сертифицированным в соответствии со стандартом EN 1762 и R 044-011.

Раздаточный шланг поставляется стандартной длиной 4 м. На одном конце шланга находится резьбовая втулка для раздаточного пистолета (крана) и на втором конце резьбой для соединения с предохранительной эвентуально с разрывной муфтой. Для поставки шланга другой длины необходимо оговорить требование с изготовителем - максимальная поставляемая длина - 7 м. Раздаточный шланг не ремонтируется, ремонт проводится заменным способом.

ВНИМАНИЕ!

При использовании несертифицированного шланга может прийти к инициированию взрыва!!!

10.9. Раздаточный пистолет (LPG)

Концевым элементом раздаточного модуля является раздаточный пистолет, с помощью которого осуществляется выдача сжиженного газа. Присоединительный наконечник раздаточного пистолета оснащен резиновой манжетой, которая обеспечивает плотное соединение раздаточного пистолета с горловиной бака транспортного средства. В месте, где раздаточный пистолет контактирует с рукой обслуживающего персонала, имеется защитная оболочка из антистатической пластмассы для случая внезапного охлаждения металлических частей. Раздаточный пистолет сконструирован так, чтобы не было возможное неточное соединение и манипуляция не требовала большой физической нагрузки.

Рекомендуется один раз через 3 месяцев смазать зажимный механизм наконечника раздаточного пистолета и цапфы рычага силиконовым маслом. Эту операцию может проводить обслуживающий персонал АЗС.

Замену уплотнительных элементов раздаточного пистолета или его замену может проводить только специалист сервисной фирмы.

Раздаточный пистолет конструктивно должен быть решен таким образом, что бы раздача топлива была невозможна без подключения раздаточного пистолета к заправочному баку автомобиля и что бы автоматически блокировался перед отключением пистолета от заправочного бака - в соответствии со стандартом EN 14678-1+A1.

10.10. Демонтаж покрытий ТРК

Проводится в требуемом размере при установке, при текущем уходе и мелких ремонтах и переделках электрических или гидравлических компонентов.

При обратном монтаже является необходимым возвратить покрытия в первоначальное положение!

Покрытие гидравлических модулей - MONO, DUO

К открытию доступа внутреннего помещения гидравлики надо отомкнуть, отклонить и высунуть демонтировать двери.

К открытию доступа общего помещения гидравлического модуля надо снять покрытие модуля ослаблением 6 гайек M8 - 3 на столбе и 3 на фундаменте. Для опрокидывания кузова столба и для доступа к распределительной коробке надо ослабить 4 винта в верхней части столба. После этого можно этот кузов отклонить и высунуть. Проследить за кабелем магнитного включателя управления отцеплением раздаточного пистолета.

Покрытие гидравлического модуля - DUPLEX и QUATTRO

К открытию доступа внутреннего помещения гидравлики надо отомкнуть, отклонить и высунуть демонтировать двери. Демонтаж кузова столбов проводится таким же образом как у ТРК MONO, DUO.

Покрытие коробки (шкафа) счетчика

Демонтаж передних покрытий проводится после их отомкнутия опрокидыванием в направлении вверх на навесках. Отклоненное покрытие надо обеспечить в верхнем положении с помощью держателя покрытия. Этим делаются доступными электронный счетчик и дальнейшие компоненты помещенные в коробке.

Ремонтные операции в электрические и электронные части может проводить только специалист, который отвечает за безопасность устройства. Манипуляцией с шкафом счетчика запрещается нарушение покрытия IP 54.

Перед обратной сборкой надо провести контроль уплотнения. Поврежденное уплотнение надо заменить.

Демонтаж измерительного прибора

Снять покрытие гидравлического модуля, вывинтить винты, которые обеспечивают соединение измерительного прибора с промежуточной деталью. Разъединить фланцевое соединение с электромагнитным вентилем, демонтировать винты интегрированного датчика и вытянуть его из расходомера. Монтаж расходомера провести обратным способом.

Демонтаж электромагнитного вентиля

После демонтажа покрытий гидравлики демонтировать присоединенную трубку с помощью накидной гайки. Тоже надо демонтировать присоединительные винты на фланце вентиля. Освободить винты электромагнитных катушек вентиля в проходках после снятия кузова столба. Отсоединить в коробке счетчика и после вытянутия проводов из пакета кабелей вентиль вынуть. Монтаж электромагнитного вентиля проведется обратным способом.

10.11. Инструкция по уходу за кузовными деталями топливораздаточных колонок

Составной частью уровня АЗС является хороший вид ТРК. И когда детали внешнего покрытия оснащены качественными лакокрасочными покрытиями или изготовлены из нержавеющей стали, является необходимым уделять их уходу правильное внимание. Для ухода рекомендуем использовать автокосметические препараты. При их использовании поступать согласно инструкции, которая на них указана.

Повышенное внимание ухода за этими деталями надо уделить в зимнем сезоне, когда проявится неблагоприятное влияние аэрозолов хлоридных препаратов использованных при уходе за дорогами.

Возобновление полировочными консервирующими средствами рекомендуется провести после загрязнения поверхности топливом. Уход покрытия проводит обслуживающий персонал АЗС.

Внимание!

При уходе за кузовными деталями ТРК рекомендуем применять следующие средства!
Использовать согласно инструкции на упаковке!

Рекомендующие временные интервалы ухода за кузовными деталями:

- Обмывание топливораздаточной колонки теплой водой - мин. 2 раза в месяце (согласно степени загрязнения, времени года)
- Обмывание топливораздаточной колонки синтетическим поверхностно-активным веществом, тщательная очистка покрытий от соли, пыли и жиров с восстановлением консервирующей пленки на кузовных деталях - 1 раз в месяце (согласно времени года)
- Обмывание топливораздаточной колонки синтетическим поверхностно-активным веществом и восстановлением консервирующей пленки рекомендуем провести и после большого загрязнения поверхности топливом

Рекомендуемые временные интервалы ухода за нержавеющими кузовными деталями:

ВНИМАНИЕ!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЫТЬ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ДЕТАЛИ ВОДОЙ И МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ!!!

Рекомендуем использовать для чистки нержавеющих частей корпуса следующие чистящие средства:

- Очистка от соли, пыли и жира - 1 х в месяц
- Специальные средства:
 - NEOBLANK спрей (производитель: Chemische Fabrik Dr. Weight GmbH & Co. KG, Mühlenhagen 85 - D - Hamburg
 - ANTOX Surface Care 800 S (производитель: Chemetall AG, Silostrasse 7, CH - 5606, Dintikon
 - ULTRAPUR - d (производитель: MMM - Group, SRN)



10.12. Электронный счетчик

Никакой уход за электронным счетчиком не проводится. Какиенибудь вмешательства в счетчик и электропроводки топливораздаточной колонки может проводить только специалист. Ремонт собственного электронного счетчика проводится на станции заменным способом.

11. РАЗБОРКА И ЛИКВИДАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Из причины, что в гидравлических распределениях и гидравлических компонентах топливораздаточной колонки всегда оставает часть топлива, является необходимым при разборке и ликвидации соблюдать повышенное внимание. Демонтаж надо проводить на решетках для утечек, где остаточное топливо отводится безопасно в резервуары для утечек.

Является запрещенным проводить ликвидацию с помощью горелок и инструментов, которые выдавают искрение.

Шланги надо ликвидировать согласно специальному предписанию о ликвидации экологически дефектных материалов.

12. ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРВИСНОЙ ОПЕРАЦИИ

Сервисные операции проводятся в соответствии с правилами эксплуатации автозаправочной станции.

- Перед началом работ раздаточная колонка LPG должна быть выведена из эксплуатации, полоса приезда должна быть обозначена переносным знаком „ЗАПРЕЩЕНИЕ ВЪЕЗДА“ и на раздаточной колонке должна быть помещена надпись „Не эксплуатируется“ или „ВЫКЛЮЧЕНО“.
- Раздаточная колонка должна быть перед каждой сервисной операцией отсоединена от электрического питания выключением главного выключателя в распределителе автозаправочной станции.
- Перед сервисной операцией из всей системы раздаточной колонки LPG (кроме резервуара) должен быть вытеснен пропан-бутан азотом.
- Клапаны на подводящем трубопроводе от резервуара и на обратном трубопроводе в резервуары должны быть закрыты.
- В радиусе 5 м от раздаточной колонки должен быть во время сервисного обслуживания запрещен проезд транспортных средств, рядом с работниками, которые проводят сервисное обслуживание, должен постоянно находиться огнетушитель.
- Операцию должны проводить минимально два обученных работника сервисной фирмы.
- Операцию надо провести только с помощью специальных неискрящих инструментов!

13. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ПРОВЕРКИ ТРК LPG

Проверка проводится современно с проверкой газового оборудования АЗС.

Уход за ТРК осуществляется только уполномоченная организация и он разделяется на:

- проверку газового устройства
- ремонт газового устройства

Проверка технологического оборудования, резервуара, газопровода и ТРК LPG проводится в сроки определенные планом ухода или согласно действующих предписаний, которые определяют время ухода и ревизии.

При проверке проводится:

- испытание герметичности гидравлической системы ТРК LPG пенистым средством
- проверка фильтра в сепараторе, его очистка или замена
- проверка функционирования обратного и предохранительного клапанов
- проверка состояния механизмов устройства и пылеотделения, отделения воды и других примесей из резервуаров LPG
- проверка, калибровка и официальное удостоверение раздаточной колонки LPG проводится согласно действующих предписаний метрологической службы надлежащего государства
- после проверки устранение обнаруженных дефектов

Ремонт механизмов устройства автозаправочной станции проводится после обнаружения признаков их аварийного состояния в соответствии с требованиями установленными изготовителем его отдельных частей. После окончания ремонта проводятся испытание на функционирование и проверка герметичности газового устройства.

Сервисное обслуживание обеспечивают сервисные организации определенные изготовителем.

14. ТРАНСПОРТ

Заказчик у изготовителя обеспечит договором способ транспорта раздаточной колонки. Если транспорт обеспечивает Adast Systems, a.s., транспортирует изделие на договоренное место. Изготовитель имеет достаточные знания о способе манипуляции и транспорта. Если транспорт обеспечивает заказчик другим способом, изготовитель обеспечит специальную погрузку, за способ перевозки не отвечает. Вообще установлено, что топливораздаточная колонка должна перевозиться надлежащим способом упакована, всегда прикреплена на поддоне. На транспортном средстве должна быть обеспечена против повреждению (покрытий и лакировок), перемещению и опрокидыванию. Всякая манипуляция и транспорт проводится только в вертикальном положении, раздаточная колонка не смеет укладываться на покрытия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При манипуляции позволено использовать только высокоподъемные погрузчики. В случае использования других перегрузочных средств Adast Systems, a.s. не гарантирует за возникнутые повреждения.

15. УСТАНОВКА РАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ

Установку раздаточной колонки проводит фирма авторизованная изготовителем.

Раздаточные колонки возможно присоединить только к технологическому оборудованию (резервуар - емкость, разводки труб), которое находится в абсолютно чистом и плотном состоянии. За чистое и плотное состояние отвечает поставщик этих технологических оборудований.

Перед установкой ТРК проведет эта фирма контроль использованных силовых и коммуникационных кабелей.

После установки ТРК проведет контроль плотности и функциональности гидравлического оборудования раздаточной колонки, приводного трубопровода и арматур. Дальше проведет контроль использованных силовых и коммуникационных кабелей включая их ведения и фиксации.

Перед проведением официального метрологического испытания должна ТРК (каждый раздаточный пистолет) перекачать минимально 100 дм³ сжиженного газа при максимальном протоке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Технологические и обслуживающие оборудование автозаправочных станций могут быть эксплуатированными только в случае реализации согласно одобренного проекта и на основе положительного результата одобрения.

15.1. Гидравлическая часть

На шахту, из которой выходят подводящий и обратный трубопроводы от запасного резервуара, закрепится и забетонируется в горизонтальное положение стальная основная рама, которую по особому заказу поставит производитель ТРК. Пока потребитель использует основную раму собственного производства, она должна выполнять условия достаточной жесткости, плоскости и правильного положения захватных отверстий.

Рекомендуется основную раму анкеровать на основание 200 мм над местностью для легкого монтажа и манипуляции при сервисных работах. Шахта должна быть после соединения трубопровода к раздаточной колонке и включения эл. проводов уплотнена насыпью мин. по уровень местности из причины прекращения накопления пропан-бутана, который тяжелее чем воздух и накапливается во впадинах и сборниках.

На осадочную раму прикрепится раздаточная колонка.

Раздаточная колонка требует соединение на обратный трубопровод коэффициента яркости DN 16.

Составной частью обратного трубопровода сепаратора является метрологическое ответвление с шаровым краном G 1/2“, которое определено для метрологического удостоверения ТРК и сервисные операции. На внутреннюю резьбу G 1/2“ вводного трубопровода газовой фазы сепаратора присоединится обратный трубопровод DN 16 введенный в запасной резервуар. Подводящий трубопровод от насосного агрегата LPG мин. DN 19 присоединится на внутреннюю резьбу G 3/4“ шарового крана при вводе сепаратора.

Изготовитель рекомендует винтовые соединения уплотнить лентой из материала PTFE-FLEXON белая, толщина 0,1 мм.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ИЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН ДОЛЖНА БЫТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ ПОСТОЯННО СОЕДИНЕНА ПОСРЕДСТВОМ ОБРАТНОГО ТРУБОПРОВОДА ГАЗОВОЙ ФАЗЫ С ВНУТРЕННИМ ПРОСТРАНСТВОМ НАПОРНОГО РЕЗЕРВУАРА LPG.

В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ ЗАПОРНОЙ ДЕТАЛИ (НАПРИМЕР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВЕНТИЛЯ) В ОБРАТНЫЙ ТРУБОПРОВОД ГАЗОВОЙ ФАЗЫ МЕЖДУ РАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКОЙ И РЕЗЕРВУАР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБРАТНЫЙ ТРУБОПРОВОД РАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКОЙ И ЗАПОРНОЙ ДЕТАЛЬЮ ОСНАЩЕН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ ВЕНТИЛЕМ С НАСТРОЕННЫМ МАКСИМАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ОТКРЫТИЯ 2,5 МПА!

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В соответствии с стандартом EN 14678-1+A1 должны быть подводящий трубопровод жидкой фазы и обратный трубопровод газовой фазы соединены с присоединительным трубопроводом ТРК через карьерный клапан - предохранительную муфту, которая предупредит утечку топлива в случае аварии ТРК. Величина изгибающего момента необходимого для перелома предохранительной муфты должна быть в пределах 300 - 600 Нм.

Предохранительные муфты жидкой и газовой фазы должны быть анкерованы к оборудованию нижней технологии в шахте под ТРК.

Одобренная предохранительная муфта поставляется по специальному запросу заказчика.

15.2. Электроустановка

В шахту под каждую раздаточную колонку должен быть всегда введен провод для подключения заземления.

Подводы к раздаточной колонке должны быть уплотнены так, чтобы предупредить проникновение горючих жидкостей или их испарений во внутреннее пространство.

В шахтах под раздаточными колонками могут использоваться только концевые кабельные муфты стойкие против влияния горючих жидкостей.

Кабельные концевые втулки могут быть использованы всегда только для одного кабеля.

ВНИМАНИЕ!

Аварийное выключение.

Раздаточное устройство должно выключаться из одного места, которое всегда доступное. Электрические устройства помещенные в пространстве с взрывоопасностью должны быть выключательными аварийным выключателем помещенным мимо среду с взрывоопасностью. Как аварийный выключатель возможно использовать и выключатель для нормальной эксплуатации.

Подводящие проводы эл. тока присоединяются в распределительную коробку помещенную в ТРК.

Коммуникационный кабель для ТРК типа V-line 899xx.xx2/LPG присоединяется в распределительную коробку для коммуникационной линии.

В ТРК типа V-line 899xx.xx3/LPG коммуникационный кабель присоединен напрямую к эл. счетчику, поэтому длина кабеля должна составлять минимально 2м.

Монтаж и подключение на автозаправочной станции осуществляется в зависимости от типа подключения: если в колонку приведена коммуникационная линия (самообслуживающая эксплуатация с управляющей системой) или нет (обслуживающая эксплуатация).

ВНИМАНИЕ!

Если коммуникационная линия не подключена к топливораздаточной колонке, должно быть всегда отверстие (прохода к коробке электроники) закрыто с помощью пробки АTEX.

Раздаточная колонка в самообслуживающей эксплуатации с управляющей системой присоединится коммуникационной линией к управляющей системе, с помощью которой управляется эксплуатацией целой автозаправочной станции (т.е. освобождение раздаточных колонок, предварительный выбор множества или цены, изменение единичной цены, автодиагностика и т.п.).

16. ВВЕДЕНИЕ РАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

После установки раздаточной колонки должно быть проведено испытание азотом всей системы давлением 2,5 МПа, проверка всех соединений пенистым средством, проверка детектора утечки горючих газов (если установлен) газообразным LPG и ревизия электрической установки.

После окончания испытаний давлением и ревизии электроустановки необходимо провести заполнение гидравлической системы раздаточной колонки жидким газом.

Ревизию электрической установки может проводить только ревизионный техник с удостоверением созданным организацией государственной инспекции для проведения этой деятельности!

Испытание давлением может проводить только ревизионный техник с удостоверением созданным организацией государственной инспекции для проведения этой деятельности!

16.1. Введение ТРК и электронного счетчика в рабочее состояние

- Включить питание раздаточной колонки в распределителе автозаправочной станции (электроники и электродвигателя насоса LPG).
- После нажатия, eventually переключения LPG включателя, осуществляется равной тест эл. счетчика и если соединен раздаточный пистолет LPG с баком транспортного средства, возможно провести выдачу.
- Выключить LPG включатель.
- В случае включения колонки с включенным LPG включателем необходимо выключить и снова включить, чтобы прийти к занулению счетчика.
- Потом является возможным проводить выдачу топлива.

16.2. Введение ТРК и электронного счетчика в выключенное состояние

- Выключить питание раздаточной колонки в распределителе автозаправочной станции (электроники и электродвигателя насоса LPG).

16.3. Новое введение ТРК и электронного счетчика в эксплуатацию после выпадения сети и понижения напряжения

- При выпадении сети или заменении напряжения мимо допускаемые пределы оставает на дисплее счетчика сохранена информация об объеме и цене топлива накачанного в интервале от последнего нажатия кнопки, eventually переключения включателя в положение ВЫКЛЮЧЕНО.
- В случае, что к выпадению сети пришло прямо при выдаче топлива, является необходимым освободить кнопку, eventually выключить LPG включатель и инкасировать сумму, которая осталась на дисплее изображенной.
- При восстановлении сети является электронный счетчик в рабочем состоянии и нажатием кнопки, eventually переключением LPG включателя в положение ВКЛЮЧЕНО, возможно осуществить дальнейшую выдачу топлива.

17. УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

17.1. Упаковка

Упаковка раздаточных колонок проводится согласно месту назначения. Для Чешской республики упаковываются в пузырчатую фольгу, заграницу используется упаковка картонная. Пока заранее упаковка договорится с потребителем, является возможным упаковывать ТРК заграницу тоже в пузырчатые фольги или другие подобные упаковки.

17.2. Хранение

При упаковке в пузырчатые фольги является максимальный срок сохраняемости под навесом 3 месяца, при наружном хранении 1 месяц.

При упаковке в картонные упаковки является максимальный срок сохраняемости под навесом 6 месяцев.

18. ГАРАНТИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ

Надежное функционирование и работоспособность раздаточной колонки для выдачи сжиженного газа зависят от правильного обслуживания и ухода. Необходимо, чтобы каждый работник, который проводит обслуживание, проверку или уход за ТРК, был ознакомлен со всеми принципами правильного обслуживания, безопасности, проверки и ухода и надлежащими предписаниями об обращении с сжиженными газами, особенно необходимо соблюдать сроки проверок и ревизий определенных планом ухода.

Дефекты и недостатки вытекающие из неправильного или небрежно сделанного обслуживания, проверки и ухода за раздаточной колонкой и ее отдельными функциональными частями не являются предметом гарантии изготовителя и потому рекламации по этим причинам не могут быть в никаком случае признаны.

В процессе эксплуатации необходимо проверять и обеспечивать удаление воды и других примесей из баков (резервуаров сжиженных газов). Если изготовитель при проведении гарантийных ремонтов раздаточной колонки обнаружит чрезмерное количество воды или других примесей в гидравлической системе, то рекламации не будут признаны и расходы будут засчитываться потребителю.

Рекламация не может быть признана так же из-за следующих причин:

- Использование неподходящих жидкостей (нестандартные топлива, вещества, которые содержают воду, синтетический разбавитель и т.п.).
- Дефекты нанесенные ошибочным проектом или ошибочной реализацией "нижней технологии", т.е. укладка резервуаров, длиной и диаметром трубопровода, видом и параметрами арматуры и т.п.
- Дефекты доставленные грязами в топливе могут причинить блокировку расходомера, чрезмерный износ золотникового развода, цилиндров и манжет.
- Дефекты возникшие из-за недостатков силовой сети на автозаправочной станции, напр. ошибочно проведенная распределительная коробка, дефекты системы заземления, ошибочная установка кабельных распределений - силовые кабели совместно с коммуникационными.
- Дефекты возникшие из-за недостатков сети автоматики (слаботочной) на автозаправочной станции, напр.:
 - ошибочная установка коммуникационных кабелей, особенно с точки зрения помех
 - недостающая UPS (ON LINE) - питающая сеть
 - превышение нормированных значений величины напряжения: $U_{jm} \pm 15\%$ при частоте 50 Гц

Гарантия не распространяется на расходный материал - фильтровальные вставки, бумага в принтер и т. п.

Условия гарантий и рекламаций устанавливаются согласно договору.

Гарантию возможно заявить только у продавца, где заказчик ТРК покупал.

При предъявлении рекламации на дефектную функцию раздаточной колонки необходимо указать:

- заводской номер раздаточной колонки и обозначение, как указано на фирменном щитке расположенному на боковой стенке раздаточной колонки
- точное описание дефекта или повреждения
- описание обстоятельств, при которых дефект возник
- пока речь идет о рекламации в период гарантийного срока, не могут быть нарушены пломбы

При обнаружении нарушения пломб или несогласованного и неквалифицированного вмешательства в оборудование раздаточной колонки рекламация не может быть признана

У раздаточных колонок с управляющей системой или с управляющей системой и локальным предварительным выбором не может быть признана рекламация на управляющую систему и электронику топливораздаточных колонок включая их softwera (SOFTWARE) из причины невыполнения условий соединения и эксплуатации источника непрерывного питания UPS (UPS - Uninterruptible Power Supply).

19. КАТАЛОГИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Каталог запасных частей поставляется сервисным организациям и работникам сервиса.

Эксплуатационник каталоги запасных частей затребует согласно рассуждению у изготовителя.

20. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Составной частью поставки топливораздаточной колонки являются:

- транспортная поддона - демонтируется у шахты для ТРК
- Набор для присоединения ТРК к фундаменту (винты, шайбы)
- Набор электро - пробка ATEX
- Набор электро (см. Приложение №. 10 - 13)
 - концевая втулка ATEX
- Менеджерская инфраклавиатура KL-MANINF - для установки единичных цен и изображение электронных таблоизеров у ТРК, которые не являются присоединенными к управляющей системе АЗС (обслужная эксплуатация АЗС - по особому требованию заказчика)
- Фундаментная рама - по особому заказу

21. ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Руководство по эксплуатации
- Сертификат качества и комплектности изделия
- Сервисная книга





22. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1	Главные размеры ТРК серии V-line popular 899x.xxx/LPG
Приложение № 2	Главные размеры ТРК серии V-line minor 899x.xxx/LPG
Приложение № 3	Внешний вид ТРК ADAST POPULAR и MINOR серии V-line 899x.xxx/LPG
Приложение № 4	Минимальная дистанция между боковиной ТРК и неподвижным препятствием при помещении на АЗС
Приложение № 5	Присоединительные размеры ТРК серии V-line 8991.xxx/LPG и 8995.xxx/LPG
Приложение № 6	Присоединительные размеры ТРК серии V-line 8994.xxx/LPG
Приложение № 7	Присоединительные размеры ТРК серии V-line 8991.6x3/LPG и V-line 8991.6x4/LPG



Приложение № 8	Пространства находящиеся под угрозой газоизделием избыточного давления или остаточного азота у сепаратора использованного в гидравлической системе раздаточных колонок LPG
Приложение № 9	Условия включения и эксплуатации UPS для питания управляющей системы и электронной части ТРК серии V-line
Приложение № 10	Присоединение ТРК V-line 8991.xxx/LPG, V-line 8993.xxx/LPG и V-line 8995.xxx/LPG к распределителю АЗС
Приложение № 11	Присоединение ТРК V-line 8992.xxx/LPG и V-line 8994.xxx/LPG к распределителю АЗС
Приложение № 12	Присоединение ТРК V-line 8991.xx3/LPG со счетчиком ADP1/L к распределителю АЗС
Приложение № 13	Присоединение ТРК V-line 8991.xx3/LPG со счетчиком ADP1/T к распределителю АЗС
Приложение № 14	Присоединение ТРК V-line 8991.6x4/LPG с механическим счетчиком к распределителю АЗС
Приложение № 15	Присоединение отопления коробки электроники к распределителю АЗС
Приложение № 16	Присоединение магнитного датчика импульсов МЕ 01-05, МЕ 01-05-0 и МТХ 075 к электронному счетчику ADP1/L - разъем X1
Приложение № 17	Присоединение магнитного датчика импульсов МЕ 01-05, МЕ 01-05-05 и МТХ 075 к электронному счетчику ADP1/T, ADP2/T - разъем X2
Приложение № 18 - 22	Схема нанесения оттисков государственного поверительного клейма на компоненты метрологической системы ТРК
Приложение № 23	Обозначение типа на щитке ТРК V-line 899x.xxx/LPG
Приложение № 24	Обозначение типа на щитке ТРК V-line 899x.xxx/LPG/CA
Приложение № 25	СЕРТИФИКАТ об утверждении средств измерений CZ.C.29.010.A №. 34523
Приложение № 26	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ №. РОСС CZ.АЯ.B05431
Приложение № 27	РАЗРЕШЕНИЕ №. PPC 00-34367

Adast Systems, a.s., Mírová 2, 679 04 Adamov, Czech Republic

Учитывая постоянное развитие оставляем за собой право на конструкционные изменения!


Главные размеры ТРК ADAST POPULAR серии V-line 899x.xxx/LPG**V - line 8991.6x2/LPG****V - line 8992.6x2/LPG****V - line 8993.6x2/LPG****V - line 8994.6x2/LPG****V - line 8995.6x2/LPG**

Ширина всех типов раздаточных колонок 410 мм


Главные размеры ТРК ADAST MINOR серии V-line 899x.xxx/LPG**V - line 8991.6x3/LPG****V - line 8991.6x4/LPG**

Ширина всех типов раздаточных колонок 410 мм


**Внешний вид и дизайн ТРК ADAST POPULAR
серии V-line 899x.xxx/LPG**




**Внешний вид и дизайн ТРК ADAST MINOR
серии V-line 899x.xxx/LPG**



Минимальная дистанция между боковой ТРК и неподвижным препятствием при помещении на АЗС




**Присоединительные размеры ТРК серии
V-line 8991.xxx/LPG и V-line 8995.xxx/LPG**



ЛЕГЕНДА:

- A - Подводящий трубопровод - внутренняя резьба ISO 228 G 3/4"
- B - Обратный трубопровод - внутренняя резьба ISO 228 G 1/2"
- ▽ - Анкерные отверстия раздаточной колонки


Присоединительные размеры ТРК серии V-line 8994.xxx/LPG



ЛЕГЕНДА:

- А - Подводящий трубопровод - внутренняя резьба ISO 228 G 3/4"
- В - Обратный трубопровод - внутренняя резьба ISO 228 G 1/2"
- ▽ - Анкерные отверстия раздаточной колонки


**Присоединительные размеры ТРК серии
V-line 8991.6x3/LPG и V-line 8991.6x4/LPG**



ЛЕГЕНДА:

- А - Подводящий трубопровод - внутренняя резьба ISO 228 G 3/4"
- В - Обратный трубопровод - внутренняя резьба ISO 228 G 1/2"
- ▽ - Анкерные отверстия раздаточной колонки

Пространства находящиеся под угрозой газовыделением избыточного давления или остаточного азота у сепаратора использованного в гидравлической системе ТРК LPG



1 ПРОСТРАНСТВО ПОД УГРОЗОЙ ПРИ ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРА


2 ПРОСТРАНСТВО ПОД УГРОЗОЙ ПРИ ВЫПУСКЕ АЗОТА ИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТРК

Условия включения и эксплуатации UPS для питания управляющей системы и электронной части ТРК серии V-line

1. К источнику UPS должны быть подключены всякие сотрудничающие электронные контуры управляющей системы и топливораздаточных колонок и из этой точки зрения считаются за закрытый электронный комплекс.
2. Управляющая система и к ней подключенная электроника топливораздаточных колонок как закрытая электронная система должны быть подключены только к одному источнику UPS.
3. Не допускается питание хоть и части системы из другого источника.
4. Не допускается параллельное сотрудничество более UPS на одной системе.
5. Токоведущие проводы питающих контур управляющей системы и электроники топливораздаточных колонок при использовании UPS ON LINE должны быть гальванически отделены от сети и от защитных проводов - создана система „плавающего нуля“.
6. Для исполнения требования согласно пункта 5 должна иметь UPS ON LINE гальванически отделенные входные и выходные контуры.
7. Для питания электронной системы автозаправочной станции должна быть использована UPS ON LINE произвольного типа или UPS OFF LINE типа IMV Match Lite 500. Если использована UPS OFF LINE, не могут быть выполнены пункты 5 и 6.
8. Для правильной функции UPS должно быть обеспечено, чтобы величина постоянно установленной нагрузки представляла максимально 60 % номинальной мощности UPS.
9. На контуры питающие из UPS не могут быть присоединены дальнейшие потребители, которые не являются составной частью предписанной технологии.
10. Штепсельные гнезда питающие из UPS должны быть обозначены напр. легендой „Питание управляющей системы“.
11. Защита входных контуров UPS должна быть определена так, чтобы при нормальной функции оборудования не пришло к выпадению питания UPS и полной разрядке батарей.

Присоединение ТРК V-line 8991.xxx/LPG, V-line 8993.xxx/LPG и V-line 8995.xxx/LPG к распределителю АЗС

Топливораздаточная колонка



Предупреждение:

- 1) Для питания управляющей системы АЗС и электроники ТРК должен быть использован источник UPS испключительно типа ONLINE.
- 2) Пока ТРК не будет присоединена к управляющей системе, концевая втулка предназначенная для коммуникационного кабеля должна заменится за АTEX пробку, которая входит в состав поставки ТРК как принадлежность. Электронный счетчик должен быть установлен на мануальный режим.

Присоединение кабеля для включения насоса LPG

- 3 Вход управляющего напряжения
- 4 Выход управляющего напряжения для насоса LPG
- PE Заземляющий провод управляющего кабеля

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ АЗС


220 В, 50 Гц - UPS - ЭЛЕКТРОНИКА
ДЛЯ КОНТАКТОРА
НАСОСА LPG
КОММУНИКАЦИОННАЯ ЛИНИЯ
КУПРУВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЕ

Кабель 3х2,5 мм² согласно EN 60079-14 и HD 21.13 S1 Ø 7-14 мм

Кабель 3х1,5 мм² согласно EN 60079-14 и HD 21.13 S1 Ø 7-14 мм


Экранированный кабель 2х1 мм² согласно EN 60079-14 и HD 21.13 S1 Ø 7-14 мм
(Экранированный кабель заземлить только на стороне управляющей системы)

Присоединение ТРК V-line 8992.xxx/LPG и V-line 8994.xxx/LPG к распределителю АЗС



Присоединение ТРК V-line 8991.xx3/LPG со счетчиком ADP1/L к распределителю АЗС

РАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА




Присоединение кабеля для включения насоса LPG

- 3 Вход управляющего напряжения
- 4 Выход управляющего напряжения для насоса LPG
- PE Заземляющий провод управляющего кабеля


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ АЗС

220 В, 50 Гц - UPS - ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ КОНТАКТОРА НАСОСА LPG КОММУНИКАЦИОННАЯ ЛИНИЯ КУПРУВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ	Кабель 3х2,5 мм ² согласно EN 60079-14 и HD 21.13 S1 Ø 7-14 мм Кабель 3х1,5 мм ² согласно EN 60079-14 и HD 21.13 S1 Ø 7-14 мм Экранированный кабель Ø 2x1 мм ² согласно EN 60079-14 и HD 21.13 S1 Ø 7-14 мм (Экранированный кабель заземлить только на стороне управляющей системы)	НЕ ВХОДИТ В СОСТАВ ПОСТАВКИ ТРК
--	---	---------------------------------

Присоединение ТРК V-line 8991.xx3/LPG со счетчиком ADP1/T к распределителю АЗС




**Присоединение ТРК V-line 8991.6x4/LPG с механическим счетчиком
к распределителю АЗС**





- | | | |
|-----|---|---|
| FA1 | - | Предохранительный включатель электропроводки (для управляющего контура) |
| KM | - | Контактор погружного насоса (катушка 220 В, 50 Гц) |
| SA | - | Включатель погружного насоса LPG |
| ХТ | - | Распределительная коробка Е331/A-3 |

Присоединение отопления коробки электроники к распределителю АЗС



**Присоединение магнитного датчика импульсов
МЕ 01-05, МЕ 01-05-0 и МТХ 075 к электронному
счетчику ADP1/L - разъем X1**



Магнитный датчик
импульсов МЕ 01-05



Магнитный датчик
импульсов МЕ -01-05-05



Магнитный датчик
импульсов МТХ 075



**Присоединение магнитного датчика импульсов
МЕ 01-05, МЕ 01-05-05 и МТХ 075 к электронному
счетчику ADP1/T, ADP2/T - разъем X2**





Схема нанесения оттисков государственного поверительного клейма на расходомер M 406.25P с функцией механической калибровки




Схема нанесения оттисков государственного поверительного клейма на расходомер M 406.25P/1 с функцией механической калибровки




Схема нанесения оттисков государственного поверительного клейма на расходомер M 406.xxEP с функцией электронной калибровки







Схема нанесения оттисков государственного поверительного клейма на расходомер M 406.25EP/1 с функцией электронной калибровки




**Схема нанесения оттисков государственного поверительного
клейма на дифференциальный клапан V 860.20/LPG**




**Схема нанесения оттисков государственного поверительного
клейма на сепаратор LPG N 821.20/1, N 821.20/1/ATC**




**Схема нанесения оттисков государственного поверительного
клейма на электронный счетчик Beta Control ADP1/L**



**Схема нанесения оттисков государственного поверительного
клейма на электронный счетчик Beta Control ADP1/T и ADP2/T**




**Схема нанесения оттисков государственного поверительного
клейма на электромеханический суммарный счетчик
Beta Control для однопродуктных ТРК**



Обозначение типа на щитке ТРК V-line 899x.xxx/LPG


V - line 899x. xxx / LPG / xx



- **) 1 - MONO - $Q = 40 \text{ дм}^3.\text{мин}^{-1}$
- 2 - QUATTRO - $Q = 4 \times 40 \text{ дм}^3.\text{мин}^{-1}$
- 3 - DUO (В кузове DUPLEX) - $Q = 2 \times 40 \text{ дм}^3.\text{мин}^{-1}$
- 4 - DUPLEX - $Q = 40 + 40 \text{ дм}^3.\text{мин}^{-1}$
- 5 - DUO (В кузове MONO) - $Q = 2 \times 40 \text{ дм}^3.\text{мин}^{-1}$

Обозначение типа на щитке ТРК V-line 899x.xxx/LPG/CA

V - line 899x. xxx / LPG / CA / xxx / xx



- **) 1 - MONO - Q = 40 дм³.мин⁻¹
- 2 - QUATTRO - Q = 4x 40 дм³.мин⁻¹
- 3 - DUO (В кузове DUPLEX) - Q = 2x 40 дм³.мин⁻¹
- 4 - DUPLEX - Q = 40 + 40 дм³.мин⁻¹
- 5 - DUO (В кузове MONO) - Q = 2x 40 дм³.мин⁻¹



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE OF MEASURING INSTRUMENTS

CZ.C.29.010.A № 34523

Действителен до
01. января 2014 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов испытаний утвержден тип
колонок раздаточных сжиженного газа
V-line 47xx.xxx/LPG, V-line 899x.xxx/LPG
наименование средства измерений

Фирма "Adast Systems, a.s.", Чешская Республика
наименование предприятия-изготовителя

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под
№ 18979-08 и допущен к применению в Российской Федерации.

Описание типа средства измерений приведено в приложении к настоящему
сертификату.

Заместитель
руководителя

В.Н.Крутиков

"30" 12 2008 г.

Продлен до

"....." г.

"....." 200 г.

Заместитель
руководителя

340523

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ**



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CZ.AЯ45.В05431

Срок действия с 12.03.2009

по 11.03.2012

8285741

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11АЯ45
**ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
 ЭЛЕКТРОННОЙ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА**
"СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАСТХОЛ"
 125315, г. Москва, 1-й Балтийский пер., 6/21, корп. 3, тел. (499) 152-70-28,
 152-73-58, факс (499) 152-76-55, E-mail: nasthol@nasthol.ru

ПРОДУКЦИЯ

Колонки топливораздаточные типов V-line 899x.xxx/LPG и
 V-line 47xx.xxx/LPG для сжиженного газа с маркировкой взрывозащиты
 2ExedmIIAT3/2Exedmib[ib]IIAT3
 Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

42 1313

код ТН ВЭД России:

8413 11 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.2.003-91 (разд. 2), ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 9018-89 (разд. 4),
 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98),
 ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98), ГОСТ Р 51330.8-99, ГОСТ Р 51330.10-99
 (МЭК 60079-11-99), ГОСТ Р 51330.17-99 (МЭК 60079-18-92)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Adast Systems, a.s.
 Mirova 2, 679 04 Adamov, Czech Republic

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Adast Systems, a.s.
 Mirova 2, 679 04 Adamov, Czech Republic
 тел. +420 516 519 201, факс +420 516 519 243

НА ОСНОВАНИИ

- протокола оценки и испытаний № ГБ06-112-4112 от 05.03.2009 ИЛВЭ НП «СЦ НАСТХОЛ»,
 рег. № РОСС RU.0001.21ГБ06;
- протокола испытаний № МН20-7096 от 05.03.2009 ИК НП «СЦ НАСТХОЛ»,
 рег. № РОСС RU.0001.21МН20;
- акта о результатах анализа документации и состояния производства от 28.02.2009

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Adast Systems, a.s. имеет сертификат Кета №76811 о соответствии системы качества стандарту
 ISO 9001:2000. Место нанесения знака соответствия - продукция и сопроводительная
 техническая документация.

	Зам. Руководитель органа М.П.	подпись 	Б.В. Максимовский <small>инициалы, фамилия</small>
Эксперт К.Н. Фадеков	подпись 	<small>инициалы, фамилия</small>	

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" (лицензия № 05-05-09/003 МФ РБ Уровень В) тел: (495) 648 6068, 608 7617, г. Москва, 2008 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ PPC 00-34367

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):

Колонки топливораздаточные типов: V-line 899x.xxx - для жидкого топлива;
V-line 899x.xxx/LPG и V-line 47.xx.xxx/LPG - для сжиженного газа;
V-line 46xx.xxx/LPG и V-line 47xx.xxx/LPG для жидкого топлива
и сжиженного газа.

Код ОКП (ТН ВЭД): 36 3100, 36 3200 (8413 11 000 0)

Изготовитель (поставщик): Фирма "Adast Systems, a.s."
(Чешская Республика).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация,
заключение экспертизы промышленной безопасности НП "СЦ НАСТХОЛ"
№ 11-ТУ-586-2008 (HX).

Условия применения:

- Обеспечение соответствия поставляемых колонок требованиям национальных стандартов, норм, правил, руководящих документов, инструкций в области промышленной безопасности, действующих в Российской Федерации.
- Применение поставляемых колонок на нефтехимических, химических, нефтеперерабатывающих и других взрывопожароопасных объектах в соответствии с технической документацией и паспортом.

Срок действия разрешения до 19.01.2014

Дата выдачи 25.05.2009

Заместитель руководителя
Б.А. Красных



AB 011243